



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00039

№ ПС 009817

Срок действия с 27.08.2024 г. по 26.08.2029 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

28.29.22.110

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЕРФЛАНК».
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, литера К, помещ. 24Н,
офис 7. ОГРН: 1117847673833. Телефон +7(921)944-01-23, адрес электронной почты:
Fireflanck@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЕРФЛАНК».
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, литера К, помещ. 24Н,
офис 7. ОГРН: 1117847673833. Телефон +7(921)944-01-23, адрес электронной почты:
Fireflanck@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», 109052, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, этаж 5, пом. 539А-в, Телефон: +74952223400,
E-mail: zapros@bsg-sert.ru, ОГРН 1187746960774, Свидетельство № ССБК RU.ПБ43
до 29.11.2026г., выданное ССБП «ПожСоюз» рег. № РОСС RU.И559.04ЖР00

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести

Устройства пожаротушения автономные «Пластина FF», моделей согласно
приложению № 1 на 1 листе (бланк № ПС 006161), выпускаемые по ТУ 28.29.22-001-
30722972-2021 «Устройства пожаротушения автономные «Пластина FF».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 56459-2015 «Устройства пожаротушения автономные с применением
термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ.
Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 025-ПИ-08/2024 от 26.08.2024 г., ИЛ
«БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», № ССБК
RU.21ПБ40 до 29.11.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС
RU.32149.OC01.00158 от 13.05.2024 г. до 13.05.2027 г., выдан ОС ООО
«БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», рег. № BSG - ISO RU.32149.OC01

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Печий А. В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00039

№ ПЧ 006161

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.29.22.110	Устройства пожаротушения автономные, марки «Пластина FF», моделей :	ТУ 28.29.22-001-30722972-2021
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -10»	50×50×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -15»	75×50×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -20»	100×50×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -25»	100×75×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -30»	100×100×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -35»	100×125×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -40»	100×150×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -45»	100×175×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -50»	200×100×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -55»	200×125×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -60»	200×100×2 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -65»	200×125×2 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -0,5»	40×25×1 мм
	Автономное Устройство пожаротушения «Пластина FF -0,2»	40×20×1 мм

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Малыхин С.А.

